

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता  
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,  
जौनपुर

पत्रांक :- 359 / 1 सी.

दिनांक 29 / 01 / 2021

सेवा में,

संयुक्त शिक्षा निदेशक  
वाराणसी मण्डल  
वाराणसी।

विषय :- नेशनल विल्डिंग कोड सम्बन्धी प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

संदर्भ :- आपका पत्रांक-एन०ओ०सी०/5885-88/20-21 दिनांक-19.11.2020।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के तारतम्य में अवगत करानी है कि डा० एस०एस० कान्वेंट स्कूल बंधवा, नरहन केराकत, जौनपुर का भवन परीक्षण के अनुसार नेशनल विल्डिंग कोड मानक 2005 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत उपयुक्त पायी गयी है। बिन्दुवार आख्या संलग्न है।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार।

सहायक अभियन्ता  
संयुक्त शिक्षा अभियन्ता  
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०  
जौनपुर



Manager  
Dr. S.S. Convent School  
Bandhawa Narhan, Kerakat, Jaunpur



Principal  
Dr. S.S. Convent School  
Bandhawa Narhan, Kerakat, Jaunpur

पत्रांक - 359/111 दि 29/07/2021 का संलग्नक

विद्यालयों में सुरक्षा विशेषकर भूकम्परोधी (N.B.C.)/अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी चेकलिस्ट ①  
सी0बी0एस0ई0/आई0सी0एस0ई0 विद्यालय (कक्षा 1 से 12) हेतु चेकलिस्ट

क्र. सं.	सुरक्षा सम्बन्धी तकनीकी बिन्दु	जांच आख्या
	<b>भवन की चेक लिस्ट</b>	
1.	क्या भवन का मानचित्र पंजीकृत आर्किटेक्ट/इंजीनियर से बनवाया गया है?	हां
2.	क्या भवन मानचित्र स्थानीय निकाय/ प्राधिकरण/ सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृत है?	-
3.	क्या भवन तीन मंजिल से अधिक ऊंचा है?	नहीं
4.	क्या भवन हेतु भूमि का न्यूनतम क्षेत्रफल 1.8 हेक्टेयर (1800 वर्गमी0) है? Total Area	6980 वर्गमी0
5.	क्या भवन के चारों तरफ 6.0 मी0 खुला स्थान है?	हां
6.	क्या भवन में वाहन पार्किंग की समुचित व्यवस्था है? भवन में सेट बैंक से पार्किंग तो नहीं है?	हां/नहीं
7.	क्या भवन का ओरिएन्टेशन ऐसा है कि पर्याप्त एवं हवा का सर्कुलेशन है?	हां
8.	क्या मुख्य पहुँच मार्ग (Approach Road) की चौड़ाई न्यूनतम 12 मी0 है?	हां
9.	क्या भवन की छत R.C.C. की बनी है? यदि नहीं तो क्या छत निर्माण में ज्वलनशील सामग्री तो प्रयोग में नहीं लायी गयी?	हां
10.	क्या भवन की दीवारें ईट या पत्थर की सीमेंट मसाले से बनी हैं?	हां
11.	क्या भवन की दीवारों/छतों में क्रैक है?	नहीं
12.	क्या कक्षों की छतों की ऊँचाई फर्श से न्यूनतम 3.6 मी0 (ठण्डे क्षेत्रों में 3.0 मी0) है?	हां
13.	क्या विद्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार (बाउण्ड्रीवॉल गेट) की चौड़ाई 6.0 मी0 एवं ऊँचाई 4.5 मी0 है?	हां
14.	क्या खिड़कियों का क्षेत्रफल कक्ष के फर्श क्षेत्रफल का न्यूनतम 10 प्रतिशत है? खिड़कियों में लकड़ी का प्रयोग तो नहीं किया गया है?	हां/नहीं
15.	क्या कक्ष में न्यूनतम दो दरवाजे हैं?	हां
16.	क्या कक्ष के दरवाजों की न्यूनतम माप (चौड़ाई 1.0 मी0, ऊँचाई 2.0 मी0) है?	हां

*Shankar*

Manager

Dr. S.S. Convent School  
Bandhawa Narhan, Kerakat, Jaunpur

*Deekhi Chaurhan*

Principal

Dr. S.S. Convent School  
Bandhawa Narhan, Kerakat, Jaunpur

17.	क्या विद्यालय भवन यदि दो मंजिला या अधिक है तो न्यूनतम दो स्टेयर केस (जीने) का प्राविधान है?	हाँ
18.	क्या एक मंजिल से अधिक ऊँचे भवन में जीने की चौड़ाई न्यूनतम 1500 मिमी० ट्रेड 300 मिमी० तथा राइजर 150 मिमी० है?	हाँ
19.	क्या भवन में अग्निशामक यंत्र (Fire Extinguisher) एवं आटोमेटिक स्पिंकलर सिस्टम (Automatic Sprinkler System) उचित स्थान पर लगे है?	हाँ
20.	क्या भवन में फर्स्ट एड फायर फाईटिंग एप्लाइन्सेज (First Aid Fire Fighting Appliances) की व्यवस्था है?	हाँ
21.	क्या विद्यालय के छात्रों/अध्यापकों को समय-समय पर अग्नि से बचाव का प्रशिक्षण दिया जाता है?	हाँ
22.	क्या भवन में उपयुक्त स्थानों पर प्राथमिक चिकित्सा बाक्स (First Aid Box) स्थापित है?	हाँ

सहायक निदेशक  
सहायक निदेशक  
प्राथमिक शिक्षा, लखनऊ  
जम्मू

*Chauhan*

Manager  
Dr. S.S. Convent School  
Bandhawa Narhan, Kerakat, Jaunpur

*Deepthi Chauhan*

Principal  
Dr. S.S. Convent School  
Bandhawa Narhan, Kerakat, Jaunpur